

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद शामली  
पत्र संख्या एफएसओ शामली/मीमो/2020-21 (स्कूल/कॉलेज) दिनांक: जुलाई 6 2021  
सेवा मे,


स्वामी/प्रबंधक  
सेन्ट.आर.सी. कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल  
मुण्डेट कलां शामली  
जनपद शामली।

विषय : एजूकेशनल भवन मे स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण-पत्र।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 02.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेन्ट. आर.सी. कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मुण्डेट कलां शामली मे स्थापित अग्निशमन उपकरणो को क्रियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध वि या गया है।

उपरोक्त संबन्ध मे एजूकेशनल भवन मे स्थापित किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों को चैक किया तो पाया कि ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूसर विभिन्न क्षमता के 11 अदद स्थापित किये गये है, जो कार्यशील दशा मे संतोषजनक हैं।

अतः प्रश्नगत एजूकेशनल भवन मे स्थापित फायर एक्सटिंग्यूसर को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखने की शर्त पर अग्नि शमन उपकरणो (फायर एक्सटिंग्यूसर) की क्रियाशीलता प्रमाण-पत्र एक वर्ष हेतु निर्गत किया जाता है तथा अनुपालन न होने की दशा मे यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा इसे भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र न समझा जाये।

  
प्रभारी फायर स्टेशन, सदर  
फायर स्टेशन, शामली  
जनपद शामली।

प्रभारी फायर स्टेशन  
शामली